NOKALT
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA
17 3304.3618 | 3021.7291
RUA: ALBERTO SUFREDINI BERTONI, 1185, VILA MACENO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
atendimento@nokaltrp.com.br | www.NOKALTRP.com.br

Técnico Responsável:
Renata de Carvalho Nunes
CRQ 044107027- IV REGIÃO

**CNPJ: 07.105.798/0001-85** **Nº CEVS: 354980501-812-000032-1-2**

# LAUDO TÉCNICO

**CLIENTE: ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA / FACERES**
**END: AV. ANISIO HADDAD, 6751 - JD. FRANCISCO FERNANDES**

## Informações técnicas

Serviço executado:

- Limpeza e Higienização das caixas d'águas
- Produto Utilizado: HCL 60 – Composto Clorado Estabilizado Anidro

## Etapas e discriminação dos serviços

- Esgotamento da caixa
- Lavagem com jateamento das paredes internas
- Enxágue geral
- Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio
- Reabastecimento dela

***TABELA TÍPICAS E ANÁLISES QUÍMICAS***

APARÊNCIA.....BRANCA, CRISTALINA
ODOR.....MODERADO DE CLORO
PESO MOLECULAR.....219,96
CLORO DISPONÍVEL (% POR PESO) VALOR MÍNIMO.....60,00
DENSIDADE, 1b/ft3 (KG / m3)
GRÂNULO MÉDIO.....52-58 (833-924)
GRÂNULO GROSSO.....52-58 (833-924)
Ph, SOLUÇÃO A 1%.....5,0-7,0

UMIDADE E VOLÁTEIS (MAX. % POR PESO) .....4,0 %

**VALIDADE: 06 MESES**

-

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 20, DE JANEIRO DE 2024.**

Renata de Carvalho Nunes

TÉCNICA RESPONSÁVEL: RENATA DE CARVALHO NUNES CRQ: 044107027 – IV REGIÃO