



NOKALT
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA
17 3304.3618 | 3021.7291
RUA: ALBERTO, SUFREDINI BERTONI, 1185, VILA MACENO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
atendimento@nokaltrp.com.br | www.NOKALTRP.com.br

Técnico Responsável:
Renata de Carvalho Nunes
CRQ 044107027- IV REGIÃO

CNPJ: 07.105.798/0001-85

Nº CEVS: 354980501-812-000032-1-2

LAUDO TÉCNICO

CLIENTE: ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA / FACERES
END: AV. ANÍSIO HADDAD, 6751 – JD. FRANCISCO FERNANDES

Informações técnicas

Serviço executado:

- Limpeza e Higienização da caixa d'água
- Produto Utilizado: HCL 60 – Composto Clorado Estabilizado Anidro
-

Etapas e discriminação dos serviços

- Esgotamento da caixa
- Lavagem com jateamento das paredes internas
- Enxágue geral
- Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio
- Reabastecimento dela

TABELA TÍPICAS E ANÁLISES QUÍMICAS

APARÊNCIA.....	BRANCA, CRISTALINA
ODOR.....	MODERADO DE CLORO
PESO MOLECULAR.....	219,96
CLORO DISPONÍVEL (% POR PESO) VALOR MÍNIMO.....	60,00
DENSIDADE, 1b/ft3 (KG / m3)	
GRÂNULO MÉDIO.....	52-58 (833-924)
GRÂNULO GROSSO.....	52-58 (833-924)
Ph, SOLUÇÃO A 1%.....	5,0-7,0
UMIDADE E VOLÁTEIS (MAX. % POR PESO)	4,0 %

VALIDADE: 06 MESES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 26, DE JULHO 2025.

Renata de Carvalho Nunes
Renata de Carvalho Nunes
CRQ. 04.410.702- IV REGIÃO
Técnico Responsável

TÉCNICA RESPONSÁVEL: RENATA DE CARVALHO NUNES CRQ: 044107027 – IV REGIÃO

